



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 698/1

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №43» города Кирова, заведующему МКДОУ «Детский сад №43» г. Кирова Богомаз Римме Васильевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича №698 от 16.09.2021 в период с 29 сентября 2021 г., 09 час. 30 мин. по 29 сентября 2021 г., 11 час. 30 мин. старшим инспектором ОНДПР г. Кирова

майором внутренней службы Метелевым Денисом Алексеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43» города Кирова по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 20а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
заведующий Богомаз Римма Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В кабинете заведующего на 2-м этаже для отделки стен применены горючие материалы - обои (класс пожарной опасности строительных материалов составляет более, чем КМ2), не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123)	01.08.2022	
2.	Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из подготовительной группы на 2-м этаже расположена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконного проема средней группы на 1-м этаже (расположена вплотную).	ст. 89.ФЗ №123, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ №1479 16.09.2020 (далее ППР в	01.08.2022	

		РФ), п. 4.4.7 СП 1.13130.2020		
3.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 2-го этажа (помещение №12 по техническому паспорту) в лестничную клетку не плотно закрывается в верхнем левом углу, чем не обеспечена дымогазопроницаемость.	ч. 19 ст. 88, ст. 89 ФЗ №123; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
4.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа (помещение №50 по техническому паспорту) в лестничную клетку (помещение №46 по техническому паспорту) не плотно закрывается, чем не обеспечена дымогазопроницаемость.	ч. 19 ст. 88, ст. 89 ФЗ №123; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
5.	При двухстороннем открывании дверей из кабинета старшего воспитателя и средней группы на 2-м этаже перекрывается коридор (помещение №12 по техническому паспорту), расчетная ширина коридора (1,3м.), ширина дверных полотен 0,8м.	ч. 1-3 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123; п. 23 ППР в РФ, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
6.	В лестничной клетке на 1-м этаже размещен электрощит, выступающий из плоскости стены на 35см. и на высоту 1,9м. от уровня лестничной площадки, при фактической ширине лестничного марша 1,2м. ширина свободного участка пути эвакуации по лестничному маршу составляет 0,85м.	ст. 89 ФЗ №123, п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
7.	Высота ограждения лестницы 3-го типа, ведущей из подготовительной и старшей первой группы на 2-м этаже составляет 0,94м., вместо требуемых не менее 1,2м.	ст. 89 ФЗ №123, п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.08.2022	
8.	На 2-м этаже в музыкальном зале для покрытия пола применен линолеум с показателями пожарной опасности более, чем класс КМ2, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123, п. 25 ППР в РФ	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Метелев Д.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.Л.П.

« 30 » сентября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« » 20 г.